

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../KĐ-PCCC-P6

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH công nghệ TFS
về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại đơn đề nghị 07/TFS.2024 ngày 07 tháng 05 năm 2024;
(số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-240507-0044 ngày 08/5/2024).

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 06 tháng 05 năm 2024 của Công ty TNHH kiểm định Technotest,

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2 của: Công ty TNHH công nghệ TFS, địa chỉ: Lô M-3A, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Long Hậu mở rộng, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH công nghệ TFS;
- Công ty TNHH kiểm định Technotest;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P6 (NPH).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại tá Nguyễn Minh Khương

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số/KD-PCCC-P6, ngày/...../2024
của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN25; PN=12Bar	CSXOOPC 002	Ống	4461	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011860315 đến số 011864775
2	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN32; PN=12Bar	CSXOOPC 003	Ống	3636	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011864776 đến số 011868411
3	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN40; PN=12Bar	CSXOOPC 004	Ống	2913	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011868412 đến số 011871324
4	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN50; PN=12Bar	CSXOOPC 005	Ống	1480	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011871325 đến số 011872804
5	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN65; PN=12Bar	CSXOOPC 006	Ống	933	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011872805 đến số 011873737
6	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN80; PN=12Bar	CSXOOPC 007	Ống	670	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011873738 đến số 011874407
7	Ống CPVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động: L= 4m; DN100; PN=12Bar	CSXOOPC 009	Ống	247	TFS/ Việt Nam	2024	Cấp tem mẫu D, từ số 011874408 đến số 011874654

- Theo văn bản đề nghị của Công ty TNHH công nghệ TFS và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 001-052024/BBKD - TNT ngày 06/5/2024 của Công ty TNHH kiểm định Technotest, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường;

- Đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các phương tiện PCCC trên theo đúng quy định của pháp luật./.